

# Certyfikat Nr MLTB-004-2017 do Świadectwa Rekomendacji Montażu




Program Rekomendacji Montażu Pro Quality organizowany przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. oraz vortal Oknotest.pl - sprawdzenie szczelności i jakości wykonania montażu okien w budynku wznoszonym

Firma: **P.P.H.U. FIX Joanna Frąckowiak**  
www.fixokna.pl

Badana próbka: badanie przepuszczalności powietrza oraz wodoszczelności połączenia okna z ościeżem w budynku wznoszonym

Wyniki badań zawarte są w raporcie z badań nr: MLTB-2527-2017



Metoda badania:		przepuszczalność powietrza średnia z pomiarów nadciśnienia i podciśnienia		wodoszczelność zraszanie bez różnicy ciśnień powietrza i przy różnicy ciśnień	odporność na obciążenie wiatrem powtarzalna próba ciśnieniowa parcie i ssanie wiatru	przepuszczalność powietrza średnia z pomiarów nadciśnienia i podciśnienia, pomiar wykonany po powtarzalnej próbie ciśnieniowej	
Badana próbka (B x H mm)	 870 x 1680	Pa	m <sup>3</sup> /hm	ciśnienie 0Pa czas zraszania 15 min. brak przecieków  ciśnienie 600Pa czas zraszania 15 min. brak przecieków	50 cykli -300Pa do 300Pa	Pa	m <sup>3</sup> /hm
		10	0.00			10	0.00
		25	0.00			25	0.00
		50	0.00			50	0.00
		100	0.00			100	0.00
		150	0.00			150	0.00
		300	0.00			300	0.00
600	0.03	600	0.00				
		<b>kryterium spełnione</b>	<b>kryterium spełnione</b>			<b>kryterium spełnione</b>	
Komponenty montażowe: powłoka uszczelniająca SP 925 Tremco-illbruck, pianka budowlana PU PENSOIL, taśma zewnętrzna WTO UV+ TOTAL plus powłoka uszczelniająca SP 925 Tremco-illbruck, ciepły parapet PENOSIL							

## Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.

- 1) oceny właściwości dokonał: *kier. lab. Adam Mścichowski*
- 2) wykonawca badań: *kier. lab. Adam Mścichowski*



Wałbrzych, 2017-09-06

Program Rekomendacji Montażu, to pierwszy w Polsce i jedyny w Europie program weryfikacji jakości usług montażu okien i drzwi balkonowych oparcie o badania szczelności połączeń okna z ościeżem bezpośrednio na placu budowy. Program Rekomendacji Montażu, to efekt współdziałania laboratorium badawczego, jednostki notyfikowanej, Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej oraz portalu Oknotest.pl, a także działanie będące kolejnym po Rankingu, Testach okien i Programie Rekomendacji Technicznych przedsięwzięciem w ramach inicjatywy Pro Quality



Mobilne Laboratorium  
Techniki Budowlanej Sp. z o.o.  
NIP PL 8862868350  
REGON 020573602  
KRS 0000461727

58-306 Wałbrzych, ul. Wrocławska 142B  
tel.: +48 696 050 073, fax: + 48 74 6614140  
http://www.badaniaokien.pl  
e-mail: biuro@badaniaokien.pl

Notyfikowana jednostka  
(notified body) NB 2189